



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001878.05.17

Дата 26.05.2017 г.

На основании заявления № 02095

от 18.05.2017

Организация-изготовитель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
Адрес: 606127, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Гомзово, производственная площадка № 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: Плиты гипсовые строительные т.м. Гуррос (Гипрок), марок: Стандартные (ГСП-А), Влагостойкие (ГСП-НЗ), С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DF), Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DFНЗ), Ветрозащитные GTS 9 (ГСП-ЕН2), Звукоизоляционные АКУ-Лайн (ГСП-Д) и Звукоизоляционные АКУ-Лайн влагостойкие (ГСП-ДНЗ)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 "Изделия гипсовые строительные Гуррос"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 "Изделия гипсовые строительные Гуррос", этикетки, техническое описание, учредительные документы, доверенность, договор аренды.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой прямоугольное изделие, состоящее из гипсового сердечника и оболочки из приклеенного плотного, способного к сопротивлению картону

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (Аттестат аккредитации № RA. RU.21A343 от 23.03.2016г.) №190373 от 25.04.2017 г.

№ 070315

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха	1	2
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	менее 0,03	0,05
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,003	0,01
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,08	0,50
Амиак, мг/м ³	менее 0,01	0,04
Фенол, мг/м ³	менее 0,003	0,003
Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	80,6	370

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение

При производстве и монтаже изделий контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), кальцию сульфату

Область применения: для устройства перегородок, облицовок стен и подвесных потолков в зданиях и помещениях любого функционального назначения, в том числе в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч. объектах пищевой, химической, фармацевтической, электронной и энергетической промышленности)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве, применении, транспортировке соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 23.62.10-004-56846022-2017. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)". При применении использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Делесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты гипсовые строительные т.м. Гуррос (Гипрок), марок: Стандартные (ГСП-А), Влагостойкие (ГСП-НЗ), С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DF), Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DFНЗ), Ветрозащитные GTS 9 (ГСП-ЕН2), Звукоизоляционные АКУ-Лайн (ГСП-D) и Звукоизоляционные АКУ-Лайн влагостойкие (ГСП-ДНЗ) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.В.

ф. и. о. Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.